

Zápis o provedení preventivní požární kontroly

Číslo zápisu: 1/2023
Počet stran: 2

Datum kontroly:	26.11.2024
Kontrolovaný objekt:	Společenství vlastníků domu čp. 227-230
Adresa objektu:	Prodloužená 227-230, 530 09 Pardubice
Kontrolu provedl:	Ing. Miloš Macháček, Š-OZO-4/2020
Kontrola provedena na základě zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů (§ 5 odst. 1 písm. a) a vyhlášky MV č. 246/2001 Sb. o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (§ 12 a 13)	

Zjištěné skutečnosti při kontrole:

Na únikové cestě ve všech vchodech se vyskytují botníky, které brání případné bezpečné evakuaci a zásahu jednotek požární ochrany nebo zdravotnické záchranné služby. Je nutné zachovat průchod ke všem dveřím v minimální šířce 1,1 metru.

Bytové domy 227-230 celkově

1. Uzávěr plynu pro jednotlivé vchody jsou volně přístupné a značené
2. Hlavní uzavěr vody je volně přístupný a značený
3. Kontrola provozuschopnosti hasících přístrojů byla provedena 3/2024 s platností do 3/2025 – bez závad
4. Revize hromosvodu byla provedena 11/2020 s platností do 11/2025 – bez závad
5. Revize el. instalace byla provedena 11/2020 s platností do 11/2025 – bez závad
6. Roční kontrola plynu dle ČSN 38 6405 byla provedena 11/2024 s platností do 11/2025

Bytový dům 227

Nebyly zjištěny žádné nedostatky

Bytový dům 228

Nebyly zjištěny žádné nedostatky

Bytový dům 229

7. Cesta k **uzávěru plynu je zarovnána** květinami viz Obrázek č. 1
Navržené opatření: Odstranit květiny bránící volnému přístupu k uzavěru



Bytový dům 230

8. Cesta k **uzávěru plynu je zarovnána** květinami viz Obrázek č. 2
Navržené opatření: Odstranit květiny bránící volnému přístupu k uzavěru



Zjištěné závady (č. 7, 8) je nutné odstranit do 31. 1. 2025 – zodpovídá p. Dolníček nebo vlastník, kterého se daná problematika týká. Další závady či nedostatky nebyly zjištěny.

Zapsal: Ing Miloš Macháček

Seznámen: Rostislav Dolníček

PREVOS
servis
KOMPLEXNÍ SLUŽBY V OBLASTI PO A BOZP
PREVOS servis s.r.o. IČO: 177 919 42
Tel.: 607 539 008, 604 209 737 Sídlo: Hošovice 11, 503 12 Všetaty
E-mail: info@prevos.cz Provozovna: Habrmanova 136
Web: www.prevos.cz 500 02 Hradec Králové

Podpis:.....

Podpis:.....